

Elektroinstalāciju remonts un nomaiņa daudzdzīvokļu ēkās

Daudzdzīvokļu ēkās ar to iekšējām elektroinstalācijām saistīto problēmu galvenais cēlonis ir to vecums. Latvijā daudzās padomju laikā un vēl agrāk celtajās mājās instalācijas vadi ir novecojuši, savu laiku sen nokalpojuši. Visbiežāk sastopamās problēmas ir bojāta vadu izolācija un citi mehāniski bojājumi. To iemesli var būt dažādi – nemākulīga lokāla ēkas pārbūve, remonts, arī grauzēju nodarītie izolācijas bojājumi. Līdz ar to vairumā gadījumu vecās instalācijas ir tik sliktā stāvoklī, ka pakļauj liela riskam visu ēkas iedzīvotāju drošību, un tādēļ nepieciešama to pilnīga nomaiņa.

Teksts: Austris Kalmiņš